

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12-03-024-06-23
о назначении административного наказания

с. Мантурово

«26» июня 2023 год

Я, государственный инспектор Мантуровского, Тимского и Солнцевского районов по пожарному надзору – старший дознаватель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мантуровскому, Тимскому и Солнцевскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области, Вислогузов Александр Иванович, руководствуясь статьями 29.7., 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии прокурора Мантуровского района, Праведникова О.В, в 14 часов 30 минут «26» июня 2023 года по адресу: Курская область, Мантуровский район, с. Мантуровор, ул. Гагарина д. 30, в кабинете № 1, рассмотрел:

- дело об административном правонарушении № 24, возбужденного «20» июня 2023 года по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица, директора МОУ «Кривецкая СОШ», Пшеничных С.И., 28.05.1967 года рождения, уроженки с. Кривец, Мантуровского района Курской области, зарегистрированного и проживающего по адресу: Курская область, с. Сейм, ул. Пролетарская, д. 3, кв. 16, паспорт РФ 3819 230535, Выдан УМВД России по Курской области 460-020, от 01.08.2019 года, ранее не привлекавшийся к административной ответственности.

При рассмотрении вышеуказанного дела

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Мантуровского района выявлены нарушения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что в МОУ «Кривецкая СОШ», нарушены требования законодательства в области пожарной безопасности, а именно:

- Допускается эксплуатация сигнализации в неисправном состоянии (шлейф № 1 и № 3 отключены) в нарушении (п. 54, ППРФ № 1479 от 16.09.2020 г.)

- Директор школы не прошёл обучение мерам пожарной безопасности. в нарушении (п. 3, ППРФ № 1479 от 16.09.2020 г.)

- Руководитель организации допускает эксплуатацию огнетушителей без своевременной перезарядки в нарушении (п. 60 ППРФ № 1479 от 16.09.2020 г.)

- Допускается складирование и хранение горючих материалов под лестничной клеткой в нарушении (п. 16 (к) ППРФ № 1479 от 16.09.2020 г.)

Должностное лицо, директор МОУ «Кривецкая СОШ», Пшеничных С.И., свою вину признал, в содеянном раскаялся и пояснила, что данные нарушения обязательных требований пожарной безопасности стали возможны в связи с недостаточным финансированием в области пожарной безопасности.

В силу ст. 2.4 КоАП РФ, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Действия должностного лица, директора МОУ «Кривецкая СОШ», Пшеничных С.И., квалифицируются по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, поскольку он не

обеспечил выполнение обязательные требований пожарной безопасности, что подтверждается совокупностью доказательств:

- постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от «20» июня 2023 года;
- Актом проверки об обнаружении признаков административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ от 19.06.2023 года;
- копией сопроводительного письма № 114-2023 от 21.06.2023 года, с приложением;
- копиями документов, подтверждающими полномочия должностного лица и ответственность за пожарную безопасность объекта.

Исследовав представленные материалы в совокупности, оценив их с точки зрения относимости и допустимости, установлено, что виновность должностного лица, директора МОУ «Кривецкая СОШ», Пшеничных С.И., в совершении административного правонарушения доказана и имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

В данном случае имеются нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности и не усматриваются основания для прекращения производства по делу за отсутствием состава административного правонарушения, не являются основанием для освобождения от административной ответственности.

Вместе с тем, учитывая положения Федерального закона от 03.07.2016 года «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», особыми условиями применения мер административной ответственности в отношении являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций (далее - их работники), устанавливаются настоящим Кодексом. Административное наказание в виде предупреждения назначается в случаях, если оно предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Учитывая обстоятельства дела, характер административного правонарушения, роль правонарушителя, отсутствие причинения вреда и негативных последствий, вследствие отсутствия существенной угрозы охраняемым законом отношениям, на основании изложенного, руководствуясь статьями 1.4, 3.4, 4.1, 29.9, 29.10, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание п.1, ч.1 ст.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (раскаяние лица, совершившего административное правонарушение) и отсутствие отягчающих обстоятельств.

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо, директора МОУ «Кривецкая СОШ» Пшеничных С.И., в соответствии с материалами административного дела № 24 от 26.06.2023 года, в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях признать виновной и назначить ей административное наказание в виде предупреждения.

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.

Объявить, Пшеничных С.И., что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии у главного государственного инспектора Мантуровского, Тимского и Солнцевского районов по пожарному надзору по адресу: Курская область, с. Мантурово, ул. Гагарина, д. 30 или в районном суде по месту жительства.

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил _____
[подпись] 26.06.2023
(дата, подпись нарушителя или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Подпись лица, вынесшего постановление _____

Настоящее постановление вступило в законную силу « ____ » _____ 2023 г.

Отметка об исполнении постановления

Постановление № _____ от « ____ » _____ 2023 г.
исполнено _____
(указываются дата и номер финансового документа)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Кривецкая средняя общеобразовательная школа»

307024, Курская область, Мантуровский район, с. Сейм, улица Школьная, 8
Телефон: 8 (47155) 51-2-99, e-mail: school.krivets@rambler.ru

Исх.: № 168 от 17.07.2023 г. Государственному инспектору Мантуровского
Тимского и Солнцевского районов
по пожарному надзору
А.И. Вислогузову
директора МОУ «Кривецкая средняя
общеобразовательная школа»
Пшеничных С.И.

В ответ на Ваше постановление от 26.06.2023 г. № 12-03-024-06-23
о назначении административного наказания сообщаю следующее:

1. Эксплуатация сигнализации (шлейф № 1 и № 3) включены;
2. Обучение директора школы мерам пожарной безопасности будет пройдено при очередном формировании группы;
3. Эксплуатация огнетушителей допускается со своевременной перезарядкой (проверка огнетушителей была проведена 29.06.2023 г);
4. Складирование и хранение горючих материалов под лестничной клеткой устранено.

Директор МОУ «Кривецкая СОШ» С.И. Пшеничных



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

«24» июня 2023 г.

с. Мантурово

Прокурор Мантуровского прокурора Курской области старший советник юстиции Праведников О.В., рассмотрев материал проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Мантуровского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере соблюдения прав и свобод несовершеннолетних, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закона о пожарной безопасности) руководители организации обязаны, помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 16 Закона о пожарной безопасности к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности, в числе прочего относится разработка и осуществление государственной политики, в том числе принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности и контроль за их исполнением.

Постановлением Правительства Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее-Правила).

Проведенной 19.06.2023 в период времени с 11 ч. 10 м. до 11 ч. 40 м. проверкой установлено, что в образовательном учреждении МОУ «Кривецкая СОШ» допускаются нарушения требований пожарной безопасности:

1). Допускается эксплуатация сигнализации в неисправном состоянии (шлейф № 1 и № 3 отключены) в нарушении (п. 54, ППРФ № 1479 от 16.09.2020 г.)

2). Директор школы не прошёл обучение мерам пожарной безопасности. в нарушении (п. 3, ППРФ № 1479 от 16.09.2020 г.)

3). Руководитель организации допускает эксплуатацию огнетушителей без своевременной перезарядки в нарушении (п. 60 ППРФ № 1479 от 16.09.2020 г.)

4). Допускается складирование и хранение горючих материалов под лестничной клеткой в нарушении (п. 16 (к)ППРФ № 1479 от 16.09.2020 г.)

В соответствии с трудовым договором №2 от 31.08.2021, заключенного между Управлением образования Администрации Мантуровского района Курской области и Пшеничных Сергеем Ивановичем, последний принят на должность директора МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа».

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Таким образом, директором МОУ «Кривецкая СОШ» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 23.34 КоАП РФ дела об административных правонарушениях по ст. 20.4 КоАП РФ рассматривают органы, осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 28.4 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», ст. 22, ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПО С Т А Н О В И Л:

1. Возбудить дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП в отношении должностного лица – директора МОУ «Кривецкая СОШ» Пшеничных Сергея Ивановича 28.05.1967 года рождения, уроженца с. Кривец Мантуровского района Курской области, имеющего паспорт: серия 3819 № 230535, выдан УМВД России по Курской области 01.08.2019, код подразделения 460-020, зарегистрированный по адресу: Курская область, Мантуровский район, с. Сейм, ул. Пролетарская, д. 3 кв.16.

2. В соответствии с требованиями Кодекса РФ об административных правонарушениях направить для рассмотрения настоящее дело в ОНД и ПР по Мантуровскому, Тимскому и Солнцевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области, расположенный по адресу: Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Гагарина, д. 30.

Прокурор Мантуровского района

старший советник юстиции

 О.В. Праведников

Копию постановления о возбуждении дела об административном правонарушении получил (а) _____.

 (С.И. Пшеничных)
(подпись)

Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены: так, мне разъяснено, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об Административных правонарушениях.

_____ С.И. Пшеничных

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, замечания и дополнения:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Кривецкая средняя общеобразовательная школа»

307024, Курская область, Мантуровский район, с. Сейм, улица Школьная, 8
Телефон: 8 (47155) 51-2-99, e-mail: school.krivets@rambler.ru

Исх.: № 167 от 17.07.2023 г.

Прокурору Мантуровского района
старшему советнику юстиции
О.В. Праведников
директора МОУ «Кривецкая средняя
общеобразовательная школа»
Пшеничных С.И.

В ответ на Ваше постановление от 02.06.2023 г. о возбуждении дела об административном правонарушении сообщаю следующее:

1. Эксплуатация сигнализации (шлейф № 1 и № 3) включены;
2. Обучение директора школы мерам пожарной безопасности будет пройдено при очередном формировании группы;
3. Эксплуатация огнетушителей допускается со своевременной перезарядкой (проверка огнетушителей была проведена 29.06.2023 г);
4. Складирование и хранение горючих материалов под лестничной клеткой устранено.

Директор МОУ «Кривецкая СОШ»



С.И. Пшеничных